

LAUDO DE AVALIAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE - LEVANTAMENTO DEFLECTOMÉTRICO

Obra:	Pavimentação sobre Calçamento												Data: 03/07/2023				
Local:	Rua Borges de Medeiros - Rio dos Índios/RS												Responsável: Arq. Nader A. S. Umar				
Cidade:	Município de Rio dos Índios												Constante: 4,00				
KM	INICIAL	FINAL	OBSTRUÇÃO	DEFLEXÃO	OBSERVAÇÃO	KM	INICIAL	FINAL	OBSTRUÇÃO	DEFLEXÃO	OBSERVAÇÃO	KM	INICIAL	FINAL	OBSTRUÇÃO	DEFLEXÃO	OBSERVAÇÃO
FAIXA LADO CRESCENTE						EIXO						FAIXA LADO DECRESCENTE					
000+020	500,00	519,60	19,60	78,40		000+020						000+020					
000+040						000+040	500,00	518,10	18,10	72,40		000+040	500,00	515,00	15,00	60,00	
000+060	500,00	515,80	15,80	63,20		000+060						000+060					
000+080						000+080	500,00	512,00	12,00	48,00		000+080	500,00	517,60	17,60	70,40	
000+100	500,00	517,50	17,50	70,00		000+100						000+100					
000+120						000+120	500,00	519,50	19,50	78,00		000+120	500,00	516,00	16,00	64,00	
000+140	500,00	521,00	21,00	84,00		000+140						000+140					
000+143						000+143	500,00	514,20	14,20	56,80		000+143	500,00	520,00	20,00	80,00	
DESVIO PADRÃO				9,16		DESVIO PADRÃO				13,84		DESVIO PADRÃO				8,72	
MÉDIA DAS DEFLEXÕES				73,9						63,8		MÉDIA				68,6	
MÉDIA DAS MÉDIAS DAS DEFLEXÕES		68,8															
DESVIO PADRÃO MÉDIO		10,6			Pontos com necessidade de remoção, deflexão >= 0,90 mm = Deflexão Máxima Admisível												