



LEGENDA DE LUMINÁRIAS		
SÍMBOLO	QUANT.	DESCRIÇÃO
	56	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORÇO DE GESSO OU MOLDADO COM PIREPS. T1 PARÁ 1 LAMPADAZA 230V COM REFLETOR. REF. 2503 TAMI OU SIMILAR. (SEN. 270x250mm)
	25	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORÇO DE GESSO OU MOLDADO COM PIREPS. T1 PARÁ 1 LAMPADAZA 230V COM REFLETOR. REF. 2503 TAMI OU SIMILAR. (SEN. 270x250mm)
	25	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPLETA EM FORÇO DE GESSO OU MOLDADO COM PIREPS. T1 PARÁ 1 LAMPADAZA 230V COM REFLETOR E LÂMPADA. REF. 2503 TAMI OU SIMILAR. (SEN. 270x250mm)
	01	LUMINÁRIA DE SOBREMESA COMPLETA. PARÁ 1 LAMPADAZA 230V COM REATOR. REF. 3036 TAMI OU SIMILAR. (SEN. 220x150mm)
	01	LUMINÁRIA DE PROJEÇÃO COMPLETA. PARÁ 1 LAMPADAZA A VAPOR METÁLICO DE 70W. POTENCI. E REATOR ELÉTRICO DE ALTA FREQUÊNCIA. T1 TO T40 COM TUBO DE IÔNIO E BARRA TÁXIA DE COMPOSIÇÃO WARMEDURA (P/20x104-104mm).
	04	PROJETOR COMPLETO COM LAMPADAZA A VAPOR METÁLICO DE 70W. POTENCI. E REATOR ELÉTRICO DE ALTA FREQUÊNCIA. T1 TO T40 COM TUBO DE IÔNIO E BARRA TÁXIA DE COMPOSIÇÃO WARMEDURA (P/20x104-104mm). APRATAÇÃO EM VÓRTE TEMPERADA A 100°C E CHOQUE. TENDIDO EM PAINEL DO PISO ACABADO.
	01	ARMADILHA DE SOBREMESA COM LAMPADAZA FLOURESCENTE COMPACTA. DE 14W COM DO PISO ACABADO T1. COM CORPO EM ALUMÍNIO TENDIDO LACADO. BARRAGEM PARA PROTEÇÃO. DEGRADADO DE VÓRTE FRASCO TEMPERADO E 300V. FRONTAL PARA PROTEÇÃO.
	01	PROJETOR COMPLETO COM LAMPADAZA A VAPOR METÁLICO DE 70W. POTENCI. E REATOR ELÉTRICO DE ALTA FREQUÊNCIA. T1 TO T40 COM TUBO DE IÔNIO E BARRA TÁXIA DE COMPOSIÇÃO WARMEDURA (P/20x104-104mm). APRATAÇÃO EM VÓRTE TEMPERADA A 100°C E CHOQUE. TENDIDO. FIXADO NO PISO.

NOTAS:

- EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;
- ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA AS TUBULAÇÕES DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR 8118:2014;
- PARA POSICIONAMENTO DAS LUMINÁRIAS OBSERVAR LOCAÇÃO NA PLANTA DE FORRO;
- OS ELETRODUTOS QUE SEGUEM ATÉ O QUADRO DE ALIMENTAÇÃO GERAL DEVERÃO SER EM PVC RÍGIDO ROSSOVEL;
- OS ELETRODUTOS APARENTES (PÁTO) DEVERÃO SER DE AÇO GALVANIZADO;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE.

REFERÊNCIAS:

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS.

01 AGOSTO/ 2016 Alteração paredes - shaft para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.

Nº	DATA	DESCRIÇÃO
----	------	-----------

CONTROLE DE REVISÕES

FNDE Fundo Nacional
de Desenvolvimento
da Educação

**Ministério da
Educação**

PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE RIO DOS ÍNDIOS/RN

ENDEREÇO: RUA VITÓRIO BRINGHENTI, CENTRO.

MUNICÍPIO DE RIO DOS ÍNDIOS/RS

PROPRIETÁRIO

EDILSON POMPEU DA SILVA JÚNIOR SC 1549210

RESP. TÉCNICO CREA

AUTOR DO PROJETO	CAU
------------------	-----

OBSERVAÇÕES:PROGRAMA PROINFÂNCIA - PPROGRAMA PROINFANCIA - PPROJETO DE INSTADISTRIBUIÇÃO DA REDE ELÉT

CGEST - Coordenação
Geral de Infraestrutura

Educacional	PLANTA BAIXA
-------------	--------------

REVISÃO	ESCALA
---------	--------

R.00	1/75
------	------

FORMATO	R.01	DATA EMISSÃO
(1050x750)	R.02	JANEIRO
